

令和3年6月8日

株式会社 山 全 様

第環 計 No. 30017



計量証明事業登録 徳島県第88号(濃度)

徳島県阿波市阿波町南整理266番地1
株式会社 第一環境ソリューション
TEL (0883) 35-6871 FAX (0883) 35-6872
代表取締役 佐藤 恭司
計量管理者 佐藤 恭司
(環境計量士〔濃度〕 第1871号)

計 量 証 明 書

令和3年5月25日御依頼を受けた
深川谷アスコ処理場 水質検査
の計量結果を下記の通り証明致します。

計 量 結 果

試料採取日時	令和3年5月25日 14:45	天気	曇	
試料採取方法	直接採取	気温	17.8℃	
試料採取場所	三好市池田町深川谷(砂防堰堤の所)	水温	14.1℃	
試料名	河川水	透視度	>100cm	
計量の対象	濃度:水質試験	臭気	なし	
項目	単位	計量結果	基準値	定量下限値
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.71	10mg/L以下	0.02
亜硝酸性窒素	mg/L	0.004未満	0.04mg/L以下	0.004
鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3mg/L以下	0.03
塩化物イオン	mg/L	3.2	200mg/L以下	1
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5未満	3mg/L以下	0.5
一般細菌*	個/mL	120	100以下	-
大腸菌*	-	検出	検出されないこと	-
味	-	-	異常でないこと	-
臭気	-	異常なし	異常でないこと	-
pH値	-	7.4	5.8以上8.6以下	-
色度	度	3	5度以下	1
濁度	度	0.5	2度以下	0.1
BOD	mg/L	0.6	2.0mg/L以下	0.5

pH測定温度:20.0℃

*一般細菌及び大腸菌は計量証明対象外項目である。