

令和 8 年 2 月 6 日

株式会社 山 全 様

第環 計 No. 70129



計量証明事業登録 徳島県第 88 号 (濃度)

徳島県阿波市阿波町南整理 266 番地 1

株式会社 第一環境ソリューション

TEL (0883) 35-6871 FAX (0883) 35-6872

代表取締役 佐藤 恭司

計量管理者 佐藤 恭司

(環境計量士 [濃度] 第 1871 号)

## 計 量 証 明 書

令和 8 年 1 月 16 日 御依頼を受けた

業 務 名	深川谷アスコ処理場 水質検査
試料採取者	株式会社 第一環境ソリューション
試料採取日	令和8年1月17日
試料採取方法	ステンレス製杓による採取
試料採取場所	三好市池田町深川谷 (砂防堰堤の所)
計量の対象	濃 度 : 水質試験
計量の方法	(別紙に記載)

の計量結果を別紙(2葉)のように証明致します。

## 計 量 結 果

採取地点	三好市池田町深川谷（砂防堰堤の所）			
採取日	令和8年1月17日		時刻	12:57~13:23
天候	晴		気温	9.8℃
臭気	なし		水温	7.2℃
外観	無色透明 透視度：>100cm		採取方法	ステンレス製構による採取
項目	単位	定量下限値	計量結果	参考基準
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003	0.0003 未満	0.003mg/L 以下
全シアン	mg/L	0.1	不検出	検出されないこと
鉛及びその化合物	mg/L	0.001	0.001 未満	0.01mg/L 以下
六価クロム	mg/L	0.005	0.005 未満	0.02mg/L 以下
砒素及びその化合物	mg/L	0.001	0.001 未満	0.01mg/L 以下
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.0005	0.0005 未満	0.0005mg/L 以下
アルキル水銀化合物	mg/L	0.0005	不検出	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	0.0005	不検出	検出されないこと
ジクロロメタン	mg/L	0.002	0.002 未満	0.02mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002	0.0002 未満	0.002mg/L 以下
クロロエチレン	mg/L	0.0002	0.0002 未満	0.002mg/L 以下
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	0.0004 未満	0.004mg/L 以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	0.002 未満	0.1mg/L 以下
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	0.004 未満	0.04mg/L 以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.01	0.01 未満	1mg/L 以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	0.0006 未満	0.006mg/L 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	0.001 未満	0.01mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001	0.001 未満	0.01mg/L 以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	0.0002 未満	0.002mg/L 以下
チウラム	mg/L	0.0006	0.0006 未満	0.006mg/L 以下
シマジン	mg/L	0.0003	0.0003 未満	0.003mg/L 以下
チオベンカルブ	mg/L	0.002	0.002 未満	0.02mg/L 以下
ベンゼン	mg/L	0.001	0.001 未満	0.01mg/L 以下
セレン	mg/L	0.001	0.001 未満	0.01mg/L 以下
有機リン	mg/L	0.1	0.1 未満	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.02	0.8	10mg/L 以下
亜硝酸性窒素	mg/L	0.004	0.004 未満	0.04mg/L 以下
ふっ素	mg/L	0.1	0.1 未満	0.8mg/L 以下
ほう素	mg/L	0.1	0.1 未満	1mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	0.005 未満	0.05mg/L 以下
BOD	mg/L	0.5	0.5 未満	2mg/L 以下

※ 備考1：参考基準「人の健康の保護に関する環境基準」「生活環境の保全に関する環境基準」〔河川A類型〕抜粋  
「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

備考2：1,2-ジクロロエチレンの濃度は、シス体の濃度とトランス体の濃度の和とする。