令和 8 年 10 月 2 日

株式会社　山　全　　様

第環　計 No. 80068

計量証明事業登録　徳島県第 88 号（濃度）

徳島県阿波市阿波町南整理 266 番地 1
株式会社　第一環境ソリューション
TEL (0883) 35－6871 FAX (0883) 35－6872
代表取締役　　佐藤　恭司
計量管理者　　佐藤　恭司
（環境計量士〔濃度〕 第 1871 号）

計　量　証　明　書

令和 8 年 9 月 14 日御依頼を受けた
深川谷アスコ処理場　水質検査
の計量結果を下記の通り証明致します。

計量結果

試料採取日時	令和 8 年 9 月 14 日　11：45	天　気	晴
試料採取方法	直接採取	気　温	27.3 ℃
試料採取場所	三好市池田町深川谷 (高速道下砂防堰堤の所)	水　温	22.1 ℃
試料名	河川水	透視度	＞100cm
計量の対象	濃　度：水質試験	臭　気	な し

項　目	単　位	計量結果	基準値	定量下限値
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.71	10mg/L 以下	0.02
亜硝酸性窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L 以下	0.004
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L 以下	0.03
塩化物イオン	mg/L	3.5	200mg/L 以下	1
有機物（全有機炭素 TOC の量）	mg/L	1.0	3mg/L 以下	0.5
一般細菌※	個/mL	340	100 以下	－
大 腸 菌※	－	検出	検出されないこと	－
味	－	－	異常でないこと	－
臭　気	－	異常なし	異常でないこと	－
ｐＨ値	－	7.9	5.8 以上 8.6 以下	－
色　度	度	4	5 度以下	1
濁　度	度	0.5	2 度以下	0.1
ＢＯＤ	mg/L	0.5 未満	2.0mg/L 以下	0.5

ｐＨ測定温度：20.0℃　　※一般細菌及び大腸菌は計量証明対象外項目である。